

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАО "Павлово-Посадский
комбинат пожарных рукавов"

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ
ЗАКАЧНЫЕ

Типоразмеры:
ОП-1(з), ОП-2(з), ОП-3(з), ОП-4(з), ОП-5(з),
ОП-8(з), ОП-9(з), ОП-10(з)

ПАСПОРТ

ППЛ.06.00.000. ПС
 ППЛ.07.00.000. ПС
 ППЛ.07.00.000-01 ПС
 ППЛ.09.00.000 ПС
 ППЛ.434.00.00.000 ПС
 ППЛ.434.00.00.000-01 ПС

Изготовитель: ЗАО "Павлово-Посадский
 комбинат пожарных рукавов",
 142541, Московская область,
 Павлово-Посадский район,
 пос. Большие Дворы,
 тел.: (09643) 2-00-90



ББ02



УП001

г.Павловский Посад, 2003 г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Для огнетушителей ОП-1(з), ОП-2(з), ОП-3(з)

- огнетушитель 1 шт.
- кронштейн для крепления огнетушителя 1 шт.
- паспорт 1 шт.

Для огнетушителей ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-8(з),
ОП-9(з), ОП-10(з)

- огнетушитель 1 шт.
- шланг 1 шт.
- кронштейн для крепления огнетушителя 1 шт.
- паспорт 1 шт.

При получении огнетушителей ОП-4(з), ОП-5(з), ОП-8(з), ОП-9(з), ОП-10(з) в разобранном виде, необходимо при эксплуатации присоединить шланг к запорной головке.

	Наименование параметров	ОП-1(з)	ОП-2(з)	ОП-3(з)	ОП-4(з)	ОП-5(з)	ОП-8(з)	ОП-9з)	ОП-10(з)
2	Огнетушащая способность по тушению модельного очага - по классу А - по классу В	0,5 А 13В	0,7 А 21В	1 А 34В	2 А 55В	2 А 70В	4 А 144В	4 А 144В	4 А 144В
2	Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель	1,0±0,05	2,0±0,1	3,0±0,15	4,0±0,2	5,0±0,25	8,0±0,4	9,0±0,45	10,0±0,5
3	Масса заряженного огнетушителя, кг	2,1±0,1	3,6±0,2	5,2±0,3	7,4±0,4	8,4±0,4	14,0±1	15,0±1	16,0±1
7	Рабочее давление, МПа	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4	1,6 -0,4
8	Длина порошковой струи, м, не менее	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
9	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6,0	6,0	8,0	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0

